



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Балашовскому району

ул. Гагарина, 114, г. Балашов, 412309
Телефон: 4-59-57 Факс: 4-59-57 код (84545)



22.11.2021 № ИВ-175-26896

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 102/3

вручается: Заведующему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Космос города Балашова Саратовской области»»

Волковой Марине Викторовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Балашовского района Саратовской области по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области майора внутренней службы Алферьева Алексея Анатольевича от 20.10.2021 г. № 102, в период с 09 час. 00 мин. «09» ноября 2021 г. до 10 час. 00 мин. «22» ноября 2021 г. государственным инспектором Балашовского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Алпатовым Дмитрием Анатольевичем проведена плановая выездная проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Космос" города Балашова Саратовской области" расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Титова, 11 в ходе которой присутствовали представитель контролируемого лица: заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Космос" города Балашова Саратовской области" Волкова Марина Викторовна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении и
-------	--	---	---	------------------------

		нарушены	безопасности	
1.	В учреждении система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание ворот установленных на проездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, или дистанционно, при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки.	<u>п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479</u>	01.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Космос" города Балашова Саратовской области"

Волкова М.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Балашовского района по пожарному надзору - дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области лейтенант внутренней службы Алпатов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководитель группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 24C2C453567FC60BD7B01C404A5424C9BF9E
Владелец: Алпатов Дмитрий Анятольевич
Действителен с 16.08.2021 по 16.11.2022

(подпись)